



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2001008613409; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001008613409

CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: Punct de lucru – București, sector 1, P-lă Presei Libere, nr.1, corp D1, et.8, Cod Postal: RO- 013701
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro, email: office@smart-sa.ro

Sucursala Pitești

Pitești, str.Frații Goiești nr. 25B; Cod poștal: RO - 110174; CUI:14444771

Tel: 0348457140 Fax: Tel: 0348457141 e-mail: oficial@smartpit.ro

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J2002000107039; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2002000107039

Nr. înreg. 5906 din data de 13.08.2026

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. – Sucursala Pitești
Telefon/Fax:	0348 457 140 / 0348 457 141
Nr. pagini:	3

ANUNȚ DE INTENȚIE PRIVIND ACHIZIȚIA DE

Remediere neconformități la TNCC2 celulă CET1 în sistemul SCADA din stația Bradu prin repararea, respectiv înlocuirea sursei de alimentare

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" S.A. - Sucursala Pitești, având ca obiect de activitate mentenanța rețelei electrice de transport, organizează o consultare a pieței, în vederea pregătirii achiziției de produse/servicii, conform listei de mai jos:

Nr. Ctr.	Denumire produs/serviciu/lucrare	UM	Cantitate
1	Remediere neconformități la TNCC2 celula 110 kV în sistem SCADA din stația Bradu prin reparatie sursa de alimentare, respectiv înlocuirea sursei de alimentare	buc	1

În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Modalitatea și termenul de plată: se va specifica
2. Sursă finanțare: proprie
3. Valabilitate ofertă: se va specifica
4. Ofertele vor fi exprimate în lei, fără TVA
5. Informații suplimentare tehnice pot fi obținute de la Baltic Ștefan, telefon 0745 341 205

Ofertele se vor depune la adresa de e-mail emilia@smartpit.ro, până la data de 15.08.2026, ora 12:00.



Avizat	Avizat	Întocmit
Director Mentenanță Pană Marian	Director Economic Baltic Gabriela	Sr. S.C.A.A. Rădulescu Emilia



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

DM + SCAA.

inlocuire surse

CO. solicitare carot. surse.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Pitești
Sediul Social: Municipiul Pitești, Bd. Frații Golești nr. 25B, Județul Argeș;
Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J39/01/2023,
Cod Unic de înregistrare 47994160;
Telefon: +4024 860 72 00, Fax: +4024 860 72 09

NR 4188/22.05.2026

Către

SC SMART SA – Sucursala Pitești

Spre știință

**CE Bradu,
CTSI**

SOC. SMART S.A.
Sucursala Pitești

NR. Intrare/Iesire 3681

Ziua 22 Luna 05 Anul 2026

Referitor la: **remediere neconformitate la TNCC2 celulă 110kV CET1 în sistemul SCADA din stația Bradu**

În sistemul SCADA din stația 400/220/110/20kV Bradu, a apărut semnalizarea defectării TNCC grupa2 la celula 110kV CET1. Conform referatului CE Bradu anexat, există posibilitatea defectării sursei de alimentare TNCC.

Având în vedere faptul că prin intermediul TNCC se realizează efectuarea comenzilor și afișarea mărimilor în sistemul SCADA, vă rugăm să asigurați remedierea în regim de prevenire avarie, prin repararea, respectiv înlocuirea sursei defecte dacă aceasta nu mai are condiții de reparare.

Contractantul va asigura achiziția oricăror lucrări/ produse/ servicii prin procedură concurențială (art 11.26 din contractul C562/2024), fiind responsabil pentru achiziție și pentru practicarea, pe toată perioada contractului, a unor prețuri de piață competitive, cu respectarea legalității, regularității, economicității eficacității și eficienței în ceea ce privește cheltuielile efectuate (art.14.1(2) din C562/2024).

Vă mulțumim pentru colaborare.

Director Tehnic,


Ion BILCĂ


Șef Serviciu Mentenanță,

Alexandru PICĂ

Întocmit

D Gavrilăscu





Transelectrica®


Societate Administrată în Sistem Dualist

CE BRADU

Nr.inreg.66/18.05.2026

CONFIDENȚIAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Pitești
Bd. Frații Golești nr. 25B, Pitești, C.P.: 110174;
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2023000801034,
Cod Unic de Înregistrare 47994160; Telefon: +4024 860 72 00, Fax: + 4024 860 72 09
www.transelectrica.ro



- Dn. Ielnic
- SM

REFERAT

CATRE CONDUCEREA S.T. T. PITESTI

Priveste : repararea TNCC grupa 2 LEA CET 1

În data de 15.05.2026 personalul operativ al stației 400/220/110/20kV Bradu constata în sistemul SCADA, la celula 110kV CET 1 110kV, următoarele semnalizări: declansat siguranța alimentare c.c. TNCC grupa 2 și TNCC defect. După conectarea siguranței de alimentare, terminalul numeric nu mai afișează nicio informație, cel mai probabil sursa de alimentare a acestuia este defectă.

Având în vedere că prin intermediul unuia dintre cele două terminale numerice de comandă control ale celulei se realizează comenzile echipamentelor și sunt afișate în sistemul SCADA marimile numerice, vă rugăm să aprobați emiterea unei comenzi către SC Smart pentru remedierea neconformității aparute.

Sef CE Bradu,
Dinoci Mihaita

Sef Statia Bradu,
Sandu Zaharia

- k... blutru...
Vă rugăm să aprobați emiterea unei comenzi către SC Smart pentru remedierea neconformității aparute.
2024