



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2001008613409; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001008613409
CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: : Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: +40 21 305.44.02; Fax: +40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro, email: office@smart-sa.ro

Sucursala Pitești

Pitești, str. Frații Golești nr. 25B; Cod poștal: RO - 110174; CUI:14444771

Tel: 0348457140 Fax: Tel: 0348457140 e-mail: oficial@smartpit.ro

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J2002000107039; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2002000107039

Nr. înreg. 4028 din data de 04.06.2026.....

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. – Sucursala Pitești
Telefon/Fax:	0348 457 140 / 0348 457 141
Nr. pagini:	3

ANUNȚ DE INTENȚIE PRIVIND ACHIZIȚIA DE

Remediere neconformități la TNCC2 celulă CET1 în sistemul SCADA din stația Bradu prin repararea, respectiv înlocuirea sursei de alimentare


Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" S.A. - Sucursala Pitești, având ca obiect de activitate mentenanța rețelei electrice de transport, organizează o consultare a pieței, în vederea pregătirii achiziției de produse/servicii, conform listei de mai jos:

Nr. Ctr.	Denumire produs/serviciu/lucrare	UM	Canti-tate
1	Remediere neconformitati la TNCC2 celula 110 kV in sistem SCADA din statia Bradu prin reparatie sursa de alimentare, respectiv inlocuirea sursei de alimentare	buc	1


În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Modalitatea și termenul de plată: se va specifica
2. Sursă finanțare: proprie
3. Valabilitate ofertă: se va specifica
4. Ofertele vor fi exprimate în lei, fără TVA
5. Informații suplimentare tehnice pot fi obținute de la Baltic Ștefan, telefon 0745 341 205

Ofertele se vor depune la adresa de e-mail emilia@smartpit.ro, până la data de 10.06.2026, ora 12:00.



Avizat	Avizat	Întocmit
Director Mentenanță Pană Marian	Director Economic Baltic Gabriela	Șef S.C.A.A. Rădulescu Emilia



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Pitești
Sediu Social: Municipiul Pitești, Bd. Frații Golești nr. 25B, Județul Argeș;
Număr de înregistrare Oficial Registrului Comerțului J3/901/2023,
Cod Unic de înregistrare 47994160;
Telefon: +4024 860 72 00, Fax: +4024 860 72 09

DM + SCAA.

inlocuire surse

CO. Solicitare carot. surse

NR 4188/22.05.2026

SP
Pitești
C-11 Bradu
Pitești
Către
Spre știință
CE Bradu,
CTSI

SC SMART SA – Sucursala Pitești

SOC. SMART S.A.
Sucursala Pitești
NR. Intrare/Iesire 3681
Ziua 22 Luna 05 Anul 2026


Referitor la: remediere neconformitate la TNCC2 celulă 110kV CET1 în sistemul SCADA din stația Bradu

În sistemul SCADA din stația 400/220/110/20kV Bradu, a apărut semnalizarea defectării TNCC grupa2 la celula 110kV CET1. Conform referatului CE Bradu anexat, există posibilitatea defectării sursei de alimentare TNCC.

Având în vedere faptul că prin intermediul TNCC se realizează efectuarea comenzilor și afișarea mărimilor în sistemul SCADA, vă rugăm să asigurați remedierea în regim de prevenire avarie, prin repararea, respectiv înlocuirea sursei defecte dacă aceasta nu mai are condiții de reparare.

Contractantul va asigura achiziția oricăror lucrări/ produse/ servicii prin procedură concurențială (art 11.26 din contractul C562/2024), fiind responsabil pentru achiziție și pentru practicarea, pe toată perioada contractului, a unor prețuri de piață competitive, cu respectarea legalității, regularității, economicității eficacității și eficienței în ceea ce privește cheltuielile efectuate (art.14.1(2) din C562/2024).

Vă mulțumim pentru colaborare.



Director Tehnic,

Ion BILCĂ

Șef Serviciu Mentenanță,

Alexandru PICĂ

[Signature]

Întocmit

D Gavrilăscu



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice **Transelectrica SA**
Sediu Social: Strada Oleni 2-4, București, Sector 3, CP: 030788
Număr înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000; Cod Unic de înregistrare 13328043;
Telefon: +021 303 56 11; Fax: +021 303 56 10;
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei
www.transelectrica.ro





Transelectrica®


Societate Administrată în Sistem Dualist

CE BRADU

Nr.inreg.66/18.05.2026

CONFIDENȚIAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Pitești
Bd. Frații Golești nr. 25B, Pitești, C.P.: 110174;
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2023000001034,
Cod Unic de Înregistrare 47994160; Telefon: +4024 860 72 00, Fax: + 4024 860 72 00
www.transelectrica.ro



- Dn. Ielnic
- SM

REFERAT

CATRE CONDUCEREA S.T. T. PITESTI

Priveste : repararea TNCC grupa 2 LEA CET 1

În data de 15.05.2026 personalul operativ al stației 400/220/110/20kV Bradu constata în sistemul SCADA, la celula 110kV CET 1 110kV, următoarele semnalizări: declansat siguranța alimentare c.c. TNCC grupa 2 și TNCC defect. După conectarea siguranței de alimentare, terminalul numeric nu mai afișează nicio informație, cel mai probabil sursa de alimentare a acestuia este defectă.

Având în vedere că prin intermediul unuia dintre cele două terminale numerice de comandă control ale celulei se realizează comenzile echipamentelor și sunt afișate în sistemul SCADA marimile numerice, vă rugăm să aprobați emiterea unei comenzi către SC Smart pentru remedierea neconformității apărute.

Sef CE Bradu,
Dinoci Mihaita

Sef Statia Bradu,
Sandu Zaharia

- Kev. Blatruș
Vă rog să aprobați
2026