



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: : Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: +40 21 305.44.02; Fax: +40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala Pitești

oras Pitești, Str. Frații Golești nr. 25B; Cod postal: RO - 110174
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J03/107/2002; CUI: 14444771; CIF: RO 14232728
Tel.: +40 348 457 140; Fax: +40 348 457 141; www.smartpitesti.ro

Nr. înreg. 1811..... din data de 20.03.2024.....

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”S.A. – Sucursala Pitești
Telefon/Fax:	0348 457 140 / 0348 457 141
Nr. pagini:	2

ANUNȚ DE INTENȚIE PRIVIND ACHIZIȚIA DE

Trusă pentru verificarea descărcătoarelor din stațiile de transformare

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" S.A. - Sucursala Pitești, având ca obiect de activitate mentenanța rețelei electrice de transport, organizează o consultare a pieței, în vederea pregătirii achiziției de produse, conform listei de mai jos

Nr. Ctr.	Denumire produs	buc	Cantitate
1	Trusă pentru verificarea descărcătoarelor din stațiile de transformare, conform Fișă Tehnică atașată	buc	1

În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Modalitatea și termenul de plată: se va specifica
2. Termen de livrare: se va specifica
3. Termen de garanție: se va specifica
4. Limba de redactare: română
5. Sursă finanțare: proprie
6. Valabilitate ofertă: 60 zile
7. Informații suplimentare comerciale pot fi obținute de la: emilia@smartpit.ro

Ofertele se vor depune la adresa de e-mail emilia@smartpit.ro, până la data de 28.03.2024, ora 15:00.

APROBAT
Director
Nitu Marin

Avizat Director Mentenanță Pană Marian	Avizat Director Economic	Întocmit Șef S.C.A.A. Rădulescu Emilia
--	-----------------------------	--

Director sucursala

Tel.: +40 348 457 140;

Fax: +40 348 457 141;

email: oficial@smartpit.ro



Fisa tehnica

Trusa pentru verificarea descarcatoarelor din statiile de transformare

NC	DENUMIRE	Cerințe		Date tehnice garantate de furnizor	Observații
	PRODUCATOR:				
	TIP, COD, VERSIUNE:				
1	Caracteristici tehnice/ Standard		IEC 60099-5 / B2		
1.1.	Domeniu curent total de scurgere	Min Max	200 μ A 10000 μ A		
1.2.	Domeniu componenta rezistiva a curentului total de scurgere, fara / cu corectie ($T_{amb}=20^{\circ}C$, $U_0/U_r=0,7$)		0 - 5000 μ A		
1.3.	Masurarea armonicii 3 a curentului, cu compensare		DA		
1.4.	Precizie		+/- 5%		
1.5.	Sursa alimentare		230VAC / 50 Hz		
1.6.	Alimentare cu acumulator		DA		
1.7.	Clasa protectie minima, la operare		IP40		
1.8.	Clasa protectie minima, la depozitare		IP67		
2.	Clasa protectie minima, la operare		IP40		
2.	Accesorii incluse				
2.1	Cablu împământare	DA			
2.2	Cablu USB, software	DA			
2.3	Geantă de transport	DA			
2.4	Set complet de accesorii pentru masurari in statii de transformare	DA			
2.5	Documentele mentionate in caietul de sarcini	DA			